

**Tabella V.5-7: Livelli di prestazione per attività in opere da costruzione con posti letto  $\leq 25$**

Misura antincendio	Livello di prestazione
Reazione al fuoco (capitolo S.1)	I [1]
Resistenza al fuoco (capitolo S.2)	III [2]
Compartimentazione (capitolo S.3)	I
Esodo (capitolo S.4)	I
Gestione della Sicurezza antincendio (capitolo S.5)	[3]
Controllo dell'incendio (capitolo S.6)	II
Rivelazione ed allarme (capitolo S.7)	I
Controllo dei fumi e del calore (capitolo S.8)	I
Operatività antincendio (capitolo S.9)	II
<p>[1] Nelle aree TC si applica quanto indicato al paragrafo V.5.4.1 comma 1.                      [2] La classe di resistenza al fuoco deve essere <math>\geq 30</math>, oppure <math>\geq 15</math> nel caso indicato al paragrafo V.5.4.2.                      [3] Livello di prestazione da determinare in funzione del numero di posti letto complessivo per l'intera attività.</p>	