

**Tabella V.7-2: Compartimentazione**

Area	Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
TA	Nessun requisito aggiuntivo				
TM, TO, TT	Di tipo protetto				
TK	Di tipo protetto [1]		Il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK		
TZ	Secondo risultanze della valutazione del rischio				
[1] Di tipo protetto se ubicate a quota $\geq -5$ m; in caso l'area TK sia ubicata a quota $< -5$ m il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK.					