

1. *Ai fini della presente regola tecnica, le attività scolastiche sono classificate come segue:*

a. *in relazione al numero degli occupanti n:*

OA: $100 < n \leq 300$;
OB: $300 < n \leq 500$;
OC: $500 < n \leq 800$;
OD: $800 < n \leq 1200$;
OE: $n > 1200$.

b. *in relazione alla massima quota dei piani h:*

HA: $h \leq 12$ m;
HB: $12 \text{ m} < h \leq 24$ m;
HC: $24 \text{ m} < h \leq 32$ m;
HD: $32 \text{ m} < h \leq 54$ m;
HE: $h > 54$ m. ¹

¹Lettera così modificata dall'allegato 2, punto 2, Decreto 6/04/2020.

2. *Le aree dell'attività sono classificate come segue:*

TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni; ²

²Alinea così modificato dall'allegato 2, punto 3, Decreto 6/04/2020.

TM: depositi o archivi di superficie lorda $> 25 \text{ m}^2$ e carico di incendio specifico $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$;

TO: locali con affollamento > 100 persone;

TK: locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione; locali con carico di incendio specifico $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$;

TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

TZ: altre aree.

3. *specifico (capitolo V.1) almeno le aree TK*
