

Tabella V.8-5: Livelli di prestazione per il controllo dell'incendio

Attività	Area	Attività			
		HA	HB	HC	HD
AA	TA, TB1	II [1]		III	IV
AB		III [2], [3]		III [3]	IV
AC		III [3]		IV	V [5]
AD		III [3]	IV	V [4], [5]	V [5]
AE	Qualsiasi	V [5]			
Qualsiasi	TK1, TM1, TM3	III [3]		IV	
Qualsiasi	TMQ	IV			
Qualsiasi	TZ	Secondo valutazione del rischio			
[1]	Livello di prestazione III per le attività con carico d'incendio specifico $q_f > 600$ MJ/mq.				
[2]	Livello di prestazione II per le attività con carico d'incendio specifico $q_f < 100$ MJ/mq.				
[3]	Livello di prestazione IV con carico d'incendio specifico $q_f > 900$ MJ/mq, oppure con carico d'incendio specifico $q_f > 600$ MJ/mq se ubicate in opere da costruzione con presenza di altre attività (fabbricato o edificio di tipo misto).				
[4]	Livello di prestazione IV con carico d'incendio specifico $q_f \leq 600$ MJ/mq.				
[5]	Per le aree TK2, livello di prestazione III.				