

Daisy: il collare tagliafuoco

Sono dispositivi di protezione antincendio idonei per installazioni su tubazioni di scarico in plastica a parete e a soffitto. In caso di incendio il materiale intumescente espande facendo da barriera fisica alla propagazione della fiamma. La presenza di un'intercapedine tra lo strato esterno del tubo e il collare ottimizza la diffusione del calore e permette al materiale intumescente una migliore reattività in fase d'espansione. Infine le alette di rinforzo generano una barriera meccanica che incrementa la resistenza al fuoco del collare nel tempo.



**PATENT
PENDING**

plus, Valsir Silere, ABS, SAN+PVC e PVC) secondo UNI EN1366-3.

- Alette protettive di rinforzo.
- Intercapedine tra la superficie esterna del tubo e il diametro interno per una migliore propagazione del calore.
- Ampia gamma di diametri: da Ø 32 a 160 mm.
- Installazione facile e veloce, in parete anche su tubo già posato.

Caratteristiche

- Certificato EI 240 (resistenza al fuoco di oltre 4 ore) su parete e soletta secondo UNI EN1366-3.
- Omologazione su 7 materiali: (PP, HDPE, Valsir Tri-



Rapporto di classificazione

- N° CSI1862FR su parete verticale
- N° CSI1917FR su parete verticale
- N° CSI1915FR su soletta
- SECONDO UNI EN 1366-3



MARVON srl - Vestone (BS)

Tel +39 036581390 - Fax +39 0365879923
www.marvon.com - marvon@marvon.com