

I moduli indirizzati Tecnofire TFM50 e TFM05: rapidità d'installazione, flessibilità e performance

La gamma dei moduli indirizzati Tecnofire è composta da dispositivi con varie specializzazioni di funzionamento: moduli d'ingresso e uscita con varie composizioni funzionali. I moduli indirizzati Tecnofire colloquiano con la centrale tramite il protocollo di comunicazione proprietario Fire-Speed. Essi sono completamente programmabili, gestibili da remoto, grazie alla tecnologia RSC® (Remote Sensitivity Control). Tutti i moduli sono dotati di doppio separatore di linea intelligente che, in caso di guasto, isola il modulo dalla linea di rilevazione, salvaguardando il corretto funzionamento degli apparati collegati a monte e a valle. Tra i moduli indirizzati Tecnofire, il TFM50 è composto da cinque unità fisiche/logiche supervisionate: cinque ingressi identificati singolarmente dal Sistema, che occupano un massimo di cinque indirizzi e due modalità di collegamento ingresso: Allarme o Guasto. Il modulo indirizzato è provvisto di cinque uscite ripetitrici di stato ingresso e cinque Led di segnalazione stato

ingressi. Altro componente è il modulo TFM05 composto da cinque uscite, con due criteri di funzionamento: tacitabile o non tacitabile. Le due modalità di tipo uscita sono a contatto o linea controllata.


È possibile programmare il tempo e il ritardo di attuazione (assoggettabile a formula algebrica).

Il dispositivo dispone di un ingresso di servizio protetto per alimentazione dispositivi esterni e di cinque Led di segnalazione stato uscita. Il fissaggio avviene con aggancio diretto su barra omega DIN o superficiale e può essere allestito in un contenitore ad alto o a basso profilo in ABS V0.

Tutti i moduli sono liberamente configurabili attraverso il software di programmazione (Centro), eliminando, così, la necessità di utilizzare dipswitch a bordo. I dispositivi sono dotati di un'etichetta frontale indicante lo schema di collegamento che ne semplifica l'installazione. I moduli sono certificati secondo le norme EN 54-18 e EN 54-17.



TFM50



TFM05



TECNOALARM S.r.l. - Via Ciriè, 38 XX0099 San Mauro T.se - Torino (Italy)

Unità produttiva: Strada del Cascinotto, 139/54 - 10156 Torino - Tel. +39 011 22 35 410 - Fax +39 011 27 35 590
info@tecnofiredetection.com - www.tecnofiredetection.com